



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ»

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

№ 257

“ 27 ” декабря 20 23 г.

пгт. Ясногорск

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» (должность лица,
составившего предписание) Гордеенко С.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Большевистская средняя общеобразовательная школа»
ОГРН 1027500703086, ИНН 7516001219», по адресу: 674482, Забайкальский край, Ононский
район, с.Большевик ул.Школьная д.4.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

23.11.2023г 14 ч 15мин до 18ч 00мин. в ходе проведения профилактического визита в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большевистская средняя
общеобразовательная школа, при рассмотрении представленных документов, по адресу 674482,
Забайкальский край, Ононский район, с.Большевик, ул. Школьная д.4. 27.12.2023г с 15-00 до 16-
00, в территориальном отделе в городском округе «Поселок Агинское» обособленное рабочее
место по адресу Оловянинский район, п.Ясногорск, ул.Молодежная 4, при рассмотрении
экспертных заключений, протоколов измерений, протоколов испытаний представленных
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в АБО», выявлены
нарушения требований п.1 ст.28, 29 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5., п.2.5.3., п.2.6.1., п.2.6.5., п.2.8.3., п. 2.4.6.2.
(абз.3, 8), п.2.7.1., п.2.7.4., п.2.11.5, п.3.1.3., п.3.4.16., п.2.6.1., 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», п.2.13., п.8.1.9., приложение 6 (п.21), п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
а именно:

Школа:



В нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 при выборочной проверке личных медицинских книжек установлено что очередной медицинский осмотр в полном объеме не пройден (отсутствует осмотр врача отоларинголога, психиатра-нарколога, не пройдено флюорографическое обследование).

В нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 нарушена целостность стеклопалотна (трещины) в кабинете английского языка,

В нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка стен от панелей до потолка в санитарных узлах (для девочек, для мальчиков) не является влагостойкой и не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в санитарном узле для мальчиков следы протекания на стене (рядом с вентиляцией), на пищеблоке дефекты в отделке стен варочного зала (трещины, отколы);

В нарушение п. 2.4.6.2. (абз.3) СП 2.4.3648-20 часть используемой посуды для приготовления блюд является эмалированной, имеет механические повреждения, посуды из нержавеющей стали не достаточно;

В нарушение п.2.4.6.2. (абз.8) СП 2.4.3648-20 на пищеблоке часть производственных столов (три стола покрашенные ученические парты) не являются цельнометаллическими;

В нарушение п.8.1.9., приложение 6 (п.21) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в меню 1-4 класс за 5 день используется колбаса, при осмотре холодильного оборудования осуществляется хранение колбасных изделий,

В нарушение п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей в соответствии с утвержденным меню не осуществляется;

В нарушение п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 наименьшая интенсивность учебной нагрузки – облегченный учебный день (по сумме баллов) для учащихся 1, 3, 10 классов приходится на пятницу, для учащихся 2, 4, 5-8, 11 классов приходится на субботу, для учащихся 9 классов приходится на понедельник, (для предупреждения переутомления в течении недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг).

Дошкольная группа «Родничок»:

В нарушение п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 нарушена целостность стеклопалотна (трещины) в помещениях дошкольной группы (приемной, в классе подготовительной группы, пищеблока),

В нарушение п.2.4.6.2. (абз.8) СП 2.4.3648-20 на пищеблоке производственные столы не являются цельнометаллическими;

В нарушение п. 2.4.6.2. (абз.3) СП 2.4.3648-20 используемая посуда для приготовления блюд является эмалированной, имеет механические повреждения, посудой из нержавеющей стали пищеблок не оборудован,

В нарушение п.2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 помещение не оборудовано системой вентиляции.

В нарушение п.2.6.1., п.2.6.5., 3.1.7. СП 2.4.3648-20 дошкольная группа туалетное помещение, столовая, не оборудована системами холодного и горячего водоснабжения, не оснащена раковинами (моечными ваннами, душевым поддоном) с подводкой холодной и горячей воды.

В нарушение п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 туалетная комната не оснащена унитазами (используются горшки для всех возрастов), отдельная комната или кабинка для детей старших возрастов не предусмотрена;

В нарушение п.3.1.3. (абз.11) СП 2.4.3648-20 в раздевальных комнатах не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;

Прачечная:

В нарушение п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 в одном помещении осуществляется сбор, стирка грязного белья, досушивание, проглаживание, хранение и выдача чистого белья.

В нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 отделка стен, потолка имеет дефекты в отделке и не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств,

В нарушение п.2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 прачечная не оборудована системами холодного и горячего водоснабжения, системой водоотведения,



В нарушение п.2.7.1., п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, помещение не оборудовано системой отопления, вентиляции.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

с целью устранения выявленных нарушений предписываю Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Большевицкая средняя общеобразовательная школа» ОГРН 1027500703086, ИНН 7516001219, по адресу: 674482, Забайкальский край, Ононский район, с.Большевик ул.Школьная д.4.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения
Школа		
1	в соответствии п.1.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить прохождение в полном объеме периодического медицинского осмотра, обследований, исследований сотрудников учреждения	до 01.02.2024 далее согласно сроков прохождения медицинского осмотра
2	в соответствии п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон в кабинете английского языка выполнить из цельного стекла	до 01.09.2024г
3	в соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 обеспечить отделку от панелей до потолка в санитарных узлах (для девочек, для мальчиков) влагостойкой и допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	до 01.09.2024г
4	в соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить дефекты отделки стен в санитарном узле для мальчиков (следы протекания) на стене (рядом с вентиляцией), на пищеблоке дефекты в отделке стен варочного зала (трещины, отколы);	до 01.09.2024г
5	в соответствии п. 2.4.6.2. (абз.3) СП 2.4.3648-20 оборудовать пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали	до 01.09.2024
6	в соответствии п.2.4.6.2. (абз.8) СП 2.4.3648-20 оборудовать пищеблок цельнометаллическими производственными столами	до 01.09.2024
7	в соответствии п.8.1.9., приложение 6 (п.21) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускать при организации питания детей колбасных изделий	с 28.12.2023г
8	в соответствии п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню	с 28.12.2023г
9	в соответствии п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 в целях предупреждения переутомления в течении недели предусмотреть облегченный учебный день у обучающихся в среду или четверг.	с 01.02.2024
Дошкольная группа		
10	в соответствии п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон в помещениях дошкольной группы (приемной, в классе	до 01.09.2024



	подготовительной группы, пищеблока), выполнить из цельного стекла	
11	в соответствии п. 2.4.6.2. (абз.3) СП 2.4.3648-20 оборудовать пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали	до 01.09.2024
12	в соответствии п.2.4.6.2. (абз.8) СП 2.4.3648-20 оборудовать пищеблок цельнометаллическими производственными столами	до 01.09.2024
13	в соответствии п.2.7.4. СП 2.4.3648-20, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудовать пищеблок приточно-вытяжной вентиляцией, либо локальной вытяжной системой	до 28.12.2024г
14	В соответствии п.2.6.1., п.2.6.5., 3.1.7. СП 2.4.3648-20 оборудовать дошкольную группу (туалетное помещение, столовую), системами холодного и горячего водоснабжения, раковинами (моечными ваннами, душевым поддоном), водоотведением	до 28.12.2024г
15	В соответствии п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 оборудовать туалетные комнаты или отдельные кабинки для детей старших и подготовительных групп	до 28.12.2024г
16	В соответствии п.3.1.3. (абз.11) СП 2.4.3648-20 в приемной (раздеальной) комнате создать условия для сушки верхней одежды и обуви детей;	до 01.02.2024г
Прачечная		
17	В соответствии п.2.11.5. СП 2.4.3648-20 обеспечить хранение чистого белья в отдельном помещении (в гладильной или специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах).Организовать выдачу чистого белья без его пересечения с грязным бельем	до 01.02.2024г
18	В соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 устранить дефекты в отделке помещения прачечной, обеспечить отделку помещения обеспечивающей возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств	до 01.09.2024г
19	В соответствии п.2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20 оборудовать прачечную системами холодного и горячего водоснабжения, системой водоотведения,	до 28.12.2024г
20	В соответствии п.2.7.1., п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, оборудовать прачечную системой отопления, системой вентиляцией.	до 28.12.2024г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большевикская средняя общеобразовательная школа» ОГРН 1027500703086, ИНН 7516001219», по адресу: 674482, Забайкальский край, Ононский район, с.Большевик ул.Школьная д.4., в лице директора школы Луговского Е.Н.

(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городском округе «Поселок Агинское» по адресу: 687000, Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Цыбикова, д. 52, тел/факс 8(30239) 3-47-74, e-mail: urpn75_olovyannaya@mail.ru, urpn75_aginsk@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным по **пунктам № 7, 8, 13 к 28.12.2023г,**

по пунктам 1, 9, 16, 17 к 01.02.2024г,



